

Til anleggseiere

F-GASS FORORDNINGEN

For å redusere utslipp av skadelige klimagasser, har EU og Norge innført regelverket om fluorholdige klimagasser EF nr. 842/2006 F-gassforordningen.

Ytterligere info: <http://miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Veileder/EU-forordningen-om-fluorholdige-klimagasser/>

I hovedtrekk for **anleggseiere** betyr dette:

- **Krav om lekkasjekontroll for stasjonære kjøleanlegg, luftkjølingsutstyr, varmepumper og brannvernutstyr.**

Anlegg over 3 kg HFK gass	kontrolleres hver 12 måned
Anlegg over 30 kg ”	kontrolleres hver sjettede måned
Anlegg over 300 kg ”	kontrolleres hver tredje måned

(krav til system for deteksjon av lekkasje for anlegg over 300 kg)

- **Anlegg med > 3 kg HFK gass krever føring av loggbok.**

Fyllingsmengde, type gass, avtappet gass og tilført gass under service og vedlikehold.
Resultat av lekkasjekontroll, dato og utførende person, firma.
Reparasjon av lekkasje så snart som mulig, med dokumentert kontroll av reparasjonen innen 1 mnd.
Dokumentasjon om skroting, samt avhending av gass.

- **Anlegg med < 3 kg HFK gass.**

Montasje, all service og vedlikehold skal utføres av F-gass sertifisert person fra F-gass sertifisert firma.

Anleggseier skal påse at firma og personell som utfører service og vedlikehold, lekkasjesøking og eventuelt utfører reparasjon av anlegget er sertifisert iht. F-gass forordningen.

Myndighetskrav:

Dette er et lovpålagt krav som vil bli fulgt opp av Miljødirektoratet. På oppfordring fra myndighetene skal anleggseier kunne legge frem loggbok for alle anlegg over 3 kg.

Tilsyn:

Etter 01.09.13 vil Miljødirektoratet følge opp at regelverket blir fulgt og gjennomføre risikobasert tilsyn iht. F-gass forordningen. Tilsynet rettes mot aktuelle virksomheter som har ansvar for å overholde krav i regelverket, bla. anleggseiere av kjøleanlegg, varmepumper og luftkjølingsutstyr samt de som monterer og utfører service og vedlikehold på utstyret.

Isovator
Sertifisering

